

Scheda Tecnica

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA ACCESSORI ANTINCENDIO

1.0 OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del servizio è la manutenzione straordinaria dei dispositivi antincendio secondo la norma UNI 9994-1-2013, DPR 547/55 art. 33-34-35 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e UNI 11473-3 e la fornitura ed installazione di dispositivi ed accessori antincendio collocati presso le sedi della Laziocrea S.p.A. site in Roma in Via del Serafico n. 107 e Via A. Bono Cairoli n. 68

2.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO:

2.1 REVISIONE E RICARICA ESTINTORI PORTATILI

Gli estintori portatili che necessitano di revisione e ricarica sono:

per la sede di Via del Serafico, 107:

- n°102 a polvere 6 Kg

per la sede di Via A. Bono Cairoli, 68:

- n°20 a polvere 6 Kg;
- n°25 Co2 da 5 Kg;
- n°2 Co2 da 2 Kg.

Per revisione si intende:

- esame interno dell'apparecchio;
- controllo funzionale di tutte le parti;
- controllo dei componenti; pescante, tubi flessibili, ugelli etc.;
- sostituzione dei dispositivi di sicurezza se presenti;
- sostituzione dell'agente estinguente;
- sostituzione delle guarnizioni;
- sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio;
- rimontaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.
- sostituzione valvola erogatrice estintori portatili CO2 come previsto dalla UNI 9994 – 1 /2013

La revisione dovrà essere effettuata da personale competente in materia. Tutte le parti di ricambio e degli agenti estinguenti utilizzati devono essere originali o altri dichiarati equivalenti dal produttore dell'estintore. La data della revisione (mm/aa) e la denominazione dell'azienda che l'ha effettuata devono essere riportati in maniera indelebile sia all'interno che all'esterno dell'estintore. E' vietato punzonare tale data sul serbatoio o



sui componenti soggetti a pressione.

3.0 FORNITURA ACCESSORI ANTINCENDIO

3.1 SUPPORTO ESTINTORE GANCIO ATTACCO STAFFA FISSAGGIO A MURO

Fornitura di n° 8 ganci attacco Staffa Fissaggio a Muro per supportare il peso di estintori da 6 Kg

3.2 ACCESSORI PORTE REI

Fornitura e posa in opera presso la sede Serafico 107 di:

- n. 6 elettromagneti delle porte tagliafuoco conforme alla normativa vigente
- n. 1 ancore per elettromagneti delle porte tagliafuoco conformi alla normativa vigente
- guarnizione fumi caldi telaio spessore 40mm – lunghezza m 70

Fornitura e posa in opera presso la sede di via A.B. Cairoli di:

- n. 4 perni a molla
- guarnizione fumi caldi telaio spessore 40mm – lunghezza m 70

4.0 PREZZO A BASE D'ASTA

Il prezzo a base d'asta è pari a € 6.000,00

Si specifica che deve essere effettuato il ritiro e presa in carico del materiale da manutenzione e relativo smaltimento con fornitura relativa documentazione.

Si richiede il rilascio della documentazione di tutti gli interventi effettuati a seguito del presente contratto.

Si precisa che questa azienda è in possesso di planimetrie di dettaglio indicanti tutti i presidi sopracitati, opportunamente numerati e che verrà messa a disposizione di coloro che effettueranno gli interventi